



Gottlieb-Daimler-Straße 60
67663 Kaiserslautern
Telefon: (0631) 205-3003
Telefax: (0631) 205-3057
E-Mail: info@mpa.uni-kl.de
www.mpa.uni-kl.de

BEWERTUNGSZERTIFIKAT

Nr. 2020/174-2

zum PRÜFBERICHT Nr. 2020/174-1 vom 07.10.2020

Hiermit wird bestätigt, dass die im oben genannten Prüfbericht aufgeführten

Kanalgussartikel

SECANT Deckel B125 600x600
Produkt Ident Nr.:1008065 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.72.64] Pro Alpha Nr.:1008065

SECANT Deckel B125 750x750
Produkt Ident Nr.:66761 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.72.68] Pro Alpha Nr.:66761

SECANT Deckel B125 600x750
Produkt Ident Nr.:1008066 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.72.65] Pro Alpha Nr.:1008066

SECANT Deckel B125 750x600
Produkt Ident Nr.:1008067 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.72.67] Pro Alpha Nr.:1008067

SECANT Deckel B125 450x600
Produkt Ident Nr.:1004200 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.95.76] Pro Alpha Nr.:1004200

SECANT Deckel D400 600x750
Produkt Ident Nr.:1008075 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.73.16] Pro Alpha Nr.:1008075

SECANT Deckel D400 600x600
Produkt Ident Nr.:69100 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.73.15] Pro Alpha Nr.:69100

SECANT Deckel D400 750x600
Produkt Ident Nr.:1008076 [alte Produkt-Ident Nr.: 0100.73.18] Pro Alpha Nr.:1008076

der Herstellwerke

**ACO Passavant Guss GmbH, Scheidertalstraße 3, 65326 Aarbergen
ACO Guss GmbH, Am Gusswerk 8, 67663 Kaiserslautern**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle, der Prüfung von Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan und der durch das Materialprüfamt Technische Universität Kaiserslautern durchgeführten

Typprüfung

den Anforderungen der Abschnitte Abschnitt 8.1 bis 8.5 der DIN EN 124-1 grundsätzlich entsprechen.

Alle Gussartikel (Deckel) wurden ohne Füllwerkstoff zur Prüfung vorgestellt.

Bei der Überprüfung der Kennzeichnung wurde festgestellt, dass an 6 zur Prüfung vorgestellten Bauteilen noch die alte Kennzeichnung EN 124 vorhanden ist.

Artikel	Produkt Ident Nr. ALT (Kennzeichnung geprüfte Bauteile)	Produkt Ident Nr. NEU	Pro Alpha Nr.	Bemerkung
SECANT Deckel B125 750x750	0100.72.68	66761	66761	Anlage 2 Kennzeichnung EN124
SECANT Deckel B125 600x750	1-7265	1008066	1008066	Anlage 3 Kennzeichnung EN124
SECANT Deckel B125 750x600	1-7267	1008067	1008067	Anlage 4 Kennzeichnung EN124
SECANT Deckel D400 600x750	1-7316	1008075	1008075	Anlage 7 Kennzeichnung EN124
SECANT Deckel D400 600x600	1-7315	69100	69100	Anlage 8 Kennzeichnung EN124
SECANT Deckel D400 750x600	1-7318	1008076	1008076	Anlage 9 Kennzeichnung EN124

Für die Serienfertigung sind die Deckel ordnungsgemäß zu kennzeichnen.

Die enthaltene Formulierung „grundsätzlich“ [] wurde deshalb gewählt, weil: an Kanalgussartikeln nicht funktionsrelevante Abweichungen wie z.B. fehlende Kennzeichnungen (Gießdatum, Herstellort, Produkt-Ident Nr., zusätzliche Kennzeichnung DIN 1229) festgestellt wurden.

Für die Aufnahme in die Fremdüberwachung sind die Produkte in die Meldeliste der fremdüberwachten Kanalgussartikel einzutragen. Die aktualisierte Liste ist dem MPA vorzulegen.

Kaiserslautern, den 07.10.2020

(Dr.-Ing. F. Sybertz)

